KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 01 / 2021

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
   Nazwa techniczna: Elementy złączne do gazomierzy
   Nazwa handlowa: Przyłącze redukcyjne 120 / G1¼ / G1¼

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
   120 / G1¼ / G1¼

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
   Łączniki redukcyjne do gazu typ 120 przeznaczone są do łączenia gazomierzy miechowych w punktach redukcyjno-pomiarowych zasilanych paliwami gazowymi wg PN-C-04750:2011P, w zakresie niskiego ciśnienia gazu i temperatur -25°C do +55°C.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
   Apator Metrix SA
   83-110 Tczew, Grunwaldzka 14

   Zakład Obróbki Metali DB FORM Dariusz Brysk
   83-110 Tczew, Piaskowa 3

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela o ile został ustanowiony:
   Nie został ustanowiony.

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
   1

7. Krajowa specyfikacja techniczna:
   Nie dotyczy

   7a. Polska Norma wyrobu:
   Nie dotyczy

   Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, nr akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:
   Nie dotyczy

   7b. Krajowa ocena techniczna:
   Krajowa Ocena Techniczna Nr: INiG-PIB-KOT-2020/0031 wydanie 1
   Jednostka oceniająca: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy

   Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej:
   Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy

   Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
   Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy, nr akredytacji: AC 010,
   Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr AC010-UWB-0027.

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań:		Deklarowane własności użytkowe:
dopuszczalne tolerancje wymiarów	- łączników i nakrętek wykonanych z żeliwa dla powierzchni nieobrabianych	- klasa tolerancji i odchyłki wymiarowe wg PN-EN ISO 8062-3:2009 Tablica A. 1 i Tablica 2
	- łączników i nakrętek wykonanych z żeliwa dla powierzchni obrabianych	- co najmniej klasa tolerancji IT14 wg PN-EN ISO 286-2:2010
	nierównomierność grubości ścianek (w łącznikach i nakrętkach z gwintem od 1'')	≤ 0,6
szczelność		- brak nieszczelności
odporność na temperaturę 650 °C	- przyłącze redukcyjne z połączeniem skręcanym, dopuszczalna wartość przecieku nie większa niż 150 dm^3/h	- spełnia

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

10. W imieniu producenta podpisał(a):

Ryszard Lippke – Członek Zarządu Apator Metrix S.A.
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Tczew, 04/01/2021
(miejsce i data wystawienia)

(podpis)